

H/4

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ**
JEŘÁBKOVÁ 4, 602 00 BRNO

Číslo jednací: KHSJM 52708/2018/BM/HV
Spisová značka: S-KHSJM 31996/2017

Osobně!

Vyřizuje: Hana Kopová
Tel.: 545 113 043
e-mail: hana.kopova@khsbrno.cz

V Brně dne 27. 9. 2018

ŠLAPANICE, k. ú. Šlapanice u Brna, parc. č. 2804/81, 2804/82, 2804/78, 2804/83, 2804/84, 2804/55, 2804/53, 2804/54, 2804/85, 2804/86, 2804/87, 2804/1, 2804/80, 2804/66 – „Obytný soubor Brněnská Pole, I. etapa, SO 109 – změna v užívání nebytového prostoru na KAVÁRNU“ – investor [redacted] – závazné stanovisko KHS JMK se sídlem v Brně ke zkušebnímu provozu stavby

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JMK“) jako dotčený správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 124 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska ke zkušebnímu provozu stavby, podané dne 26. 9. 2018 [redacted] (dále také jen „žadatel“) toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovenými v

- § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějšího předpisu

KHS JMK s vydáním povolení ke zkušebnímu provozu stavby: KAVÁRNA, ŠLAPANICE, k. ú. Šlapanice u Brna, parc. č. 2804/81, 2804/82, 2804/78, 2804/83, 2804/84, 2804/55, 2804/53, 2804/54, 2804/85, 2804/86, 2804/87, 2804/1, 2804/80, 2804/66 – „Obytný soubor Brněnská Pole, I. etapa, SO 109 po dobu š e s t i m ě s í c ů se souhlasí s podmínkami:

1. Před uvedením stavby do trvalého užívání bude na KHS JMK dokladováno měřením hluku, že z provozu předmětné stavby za maximálního provozního výkonu všech zdrojů hluku (VZT zařízení, zásobování, technologické zařízení kavárny apod.), a to při otevřených oknech kavárny, je u nejexponovanějších chráněných prostorů a v nejexponovanějších chráněných prostorech zajištěno nepřekročení hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory, chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro denní dobu, v případě nočního provozu i dobu noční.
2. Před uvedením stavby do trvalého užívání bude doloženo trvalé a reálné zajištění provozních podmínek, při kterých bylo prokázáno nepřekročení hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní i vnitřní prostory staveb stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro denní dobu, v případě nočního provozu i dobu noční.

Odůvodnění

Na stavbu bylo vydáno podmíněné závazné stanovisko k dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí na změnu stavby před jejím dokončením č.j. KHSJM 67459/2016/BM/HOK dne 23. 12. 2016. Dne 31. 7. 2017 bylo vydáno podmíněné závazné stanovisko ke změně stavby č.j. KHSJM 41976/2017/BM/HV.

Na základě požadavku KHS JMK byla posuzovaná dokumentace dne 18. 7. a 24. 7. 2017 doplněna o údaje, týkající se posouzení zvukoizolačních vlastností stavební konstrukce. Z výsledků posouzení vyplývá předpoklad, že stropní konstrukce oddělující prostor kavárny v suterénu a byty v 1. NP je vyhovující. Ve zkušebním provozu bude tato skutečnost dokladována měřením, tzn. že podmínky stanoviska č. jednací KHSJM 41976/2017/2017/BM/HV ze dne 31. 7. 2017 v bodech 3 a 4 zůstávají v platnosti.

Dne 19. 9. 2018 bylo provedeno šetření na místě stavby a současně byly doloženy tyto doklady: Zápis o předání vodovodu firmou Thermotemp a Prohlášení o shodě Ekoplastik s.r.o.

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že předložená žádost je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., a proto byl vydán souhlas se zkušebním provozem výše uvedené stavby.



MVDr. Ilona Kružíková
vedoucí oddělení hygieny výživy
pracoviště Brno



Příloha: 0

Rozdělovník:

1. Adresát
2. Spis KHS HV