

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 33338/2025/BM/PRAV
Spisová značka: S-KHSJM 31833/2025

Vyřizuje: Mgr. Tereza Růžicková
Telefon: 541 126 429
E-mail: tereza.ruzickova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
ID datové schránky: [REDACTED]

V Brně dne 2. července 2025

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 23.06.2025 byla Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako povinnému subjektu ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), doručena Vaše žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., zaevidována pod č.j. KHSJM 31833/2025/BM/PRAV (dále jen „žádost“), týkající se obtěžování hlukem a vibracemi z provozu penzionu Monner na adrese Koněvova č. p. 809/22, 682 01 Mikulov, kterou formulujete takto (cit.):

„Od listopadu 2024 se řeší problém s hlukem a vibracemi na našem domě. 18.03.2025 bylo provedeno měření hluku, které bylo překročeno, vibrace nebyly měřeny. Naše situace zůstává stále stejná. Do dnešního dne jsme nebyli seznámeni ani s nápravnými opatřeními, které by měli vést k odstranění zjištěných nedostatků, ani s termínem, kdy bude náprava provedena.“

K žádosti KHS JmK sděluje následující:

Na základě měření hluku z provozu penzionu Monner na adrese Novokopečná 4 v Mikulově ze dne 18.03.2025 bylo zjištěno překročení hygienického limitu hluku stanoveného nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro chráněné venkovní prostory staveb v noční době, a to o 5,8 dB (při nejzatíženějším měřeném provozu). Ultrazvuk nebyl při měření prokázán. Provozovatel penzionu byl vyzván k podání písemné zprávy o odstranění zjištěných nedostatků.

Přípisem, doručeným KHS JmK dne 19.05.2025 provozovatel navrhl snížení maximálních provozních výkonů klimatizačních a vzduchotechnických jednotek a osazení protihlukové clony, která sníží akustický tlak směřující od klimatizačních jednotek, nad prostor klimatizačních jednotek.

Lhůta k doložení výsledku kontrolního měření hluku, které bude dokladovat účinnost zrealizovaných protihlukových opatření, byla stanovena do 15.07.2025.

(podepsáno elektronicky)
v z. Mgr. Bc. Vít Nohejl

Mgr. Bc. Petra Kubišová
vedoucí oddělení
právního

Rozdělovník

Adresát
KHS JmK – spis